

Se vor respecta :

1. Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii
2. Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006
3. Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire
4. Normele Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor
5. Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii completat cu Legea 177/2015
6. Prevederile Normativului I-13/2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
7. Indicatiile din fisele tehnice ale echipamentelor si a materialelor


Note :

1. Prezenta plansa se consulta impreuna cu toate celelalte plansa din aceasta documentatie.
2. Proba de presiune a instalatiei de incalzire se realizeza conform I-13/2015
3. Presiunea minima in instalatie trebuie sa fie de $P_{min} = 1,1$ bar
4. Presiunea maxima in instalatie trebuie sa fie de $P_{max} = 1,8$ bar
5. Presiunea de regim a cazanului Preg = 1,3 bar
6. Temperatura de lucru a cazanului este de 70/50°C, corespunzatoare temperaturii exterioare de -21°C
7. Toate conductele de legatura la radiatoare sunt din Cu Ø15" , iar radiatoarele se monteaza 12 cm fata de pardoseala si 5 cm fata de perete.
8. Primele 1,5 m de instalatie dupa cazan vor fi executate din teava neagra. Conductele din centrala termica se vor izola cu izolatie elastomerica Armaflex de 10 mm grosime.

LEGENDA

—	Conducta primara de distributie agent termic - 70 °C - TUR
---	Conducta primara de distributie agent termic - 50 °C - RETUR

CERINTA DE VERIFICARE
"It", "Ci"

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA				VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA
PROIECTANT GENERAL				DATE DESPRE PROIECT SI PLANSA			
 I.I. FEKETE M. ZOLTAN plata Gabor Aron, nr. 5, Targu Seculesc, CUI 26334861, F14/728/2009 Tel.: 0746 878 670, e-mail: feketem.zoltan@mail.com PROIECTARE, CONSULTANTA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII				Beneficiar :	MUNICIPIUL TARGU SECUIESC		Nr. pr.
				Amplasament :	str. Libertatii, nr. 19, Tg. Secuiesc, jud. Covasna		25 03.2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara :	SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE		D.T.A.C./ P.T.	
SEF PROIECT :	ing. Fekete Zoltan		%				
PROIECTAT :	ing. Fekete Zoltan		Data :				
DESENAT :	ing. Fekete Zoltan		03.2016				
				Titlu proiect :	INSTALATII DE INCALZIRE - SCHEMA DESFASURATA		Nr. pl.
				Titlu plansa :			IT-03