



- LEGENDA:
- zidarie mixta din caramida plina si picota bruta/  
zidarie din caramida plina
  - compartimentor din pereti cu schelet metalic  
si placaj gips carton

Sp. construită: 586,84 m<sup>2</sup>  
Sp. utilă: 397,54 m<sup>2</sup>

- D1.1 - detector de fum
- B1.1- buton declansare manuala
- Si.1- sirena interioara
- Centrala de detectie

Verificator		Semnatura	Exigenta	Nr. referat verificare /data	
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.		Beneficiar: <b>MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC</b>		Denumire proiect:	
Sfântu Gheorghe Str. Varadi Jozsef nr 3C		Jud. Covasna, Tel/Fax 0267.313.472		MODIFICARI INTERIOARE NESTRUCTURALE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII SERVICIILOR CANTINEI SOCIALE	
Elaborat	Nume	Semnăt	Scara:	Amplasament:	Faza:
Sef proiect:	ing. Andrei Ganea		<b>1:200</b>	Mun. Tg. Secuiesc,	<b>P.Th.</b>
Proiectat:	ing. Andrei Ganea		Data:	str. Kanta, nr. 8, jud. Covasna	
Desenat:	ing. Andrei Ganea		<b>sep. 2016</b>	Titlu plansa: Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu - Plan parter	Plansa: <b>D1</b>

Nota: Echipamentele de control și semnalizare se amplasează în încăperi separate prin elemente de construcții incombustibile cu rezistență la foc minimum REI60 pentru planșee și minimum EI60 pentru pereți având golurile de acces protejate cu uși rezistente la foc EI30 și prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu. Spațiul în care este amplasată Centrala de Semnalizare trebuie prevăzut cu instalații de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului.