


AVIZ AMPLASAMENT
 Gospodărie Comunală S.A.
 3/23/2023
conditionat

Grupul scolar Gabor Aron



LEGENDA

- GAZ —
 - MP/PE —
 - * — GAZ *
- Conducta existenta RP OL Ø10"
 Conducta proiectata, PE100 SDR11 Dn250mm in regim de MP, L=75m
 Conducta in regim de RP OL Ø10" ce se va dezafecta

PROBE DE PRESIUNE CU AER

- 1 Proba de rezistenta p=9bar, t=1h
 - 2 Proba de etansitate p=9bar, t=24h
- Durata de egalizare a temperaturii: 0,75h

INSTALATOR AUTORIZAT EXECUTIE

SC DRICONS EXPERT CONSTRUCTII SRL
 Str. Rodna, nr. 2, localitatea Predeal

INSTALATOR AUTORIZAT EXECUTIE

SC DRICONS EXPERT CONSTRUCTII SRL
 Str. Rodna, nr. 2, localitatea Predeal

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TARGU SECUIESC
 JUDEȚUL COVASA
 STRĂZI PĂRE NESCHIMBARE
 anexa la autorizatia de construire
 Nr. 60 din 18.04.2023
 2023

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
SC DRICONS EXPERT CONSTRUCTII SRL	Str. Rodna, nr. 2, localitatea Predeal			Beneficiar: ENGIE ROMANIA SA Abonat: PRIMARIA TARGU SECUIESC
SPECIFICATIE	ENUNȚUL SEMNATURĂ	SCARA		Proiect nr. DRI018.2023
		1:500		Faza P.A.C. p.T.h + D.E.
PROIECTAT				Titlu plansa: Plan de situatie
DESENAT				Str. Fabricii, nr.10, localitatea Targu Secuiesc, judetul Covasna